

Меры принятые по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки

Согласно постановлению по делу №14-891-025-02 от 26 марта 2014г. ООО «Управляющая компания «Наш Дом» приняло меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки многоквартирного жилого дома №24А по ул.Березовское шоссе в г. Нефтекамск

Выполнены работы по устранению нарушений с 27 марта 2014г. по 29 апреля 2014г.

- Изолировка оголенных проводов на лестничной площадке между шестым и седьмым этажами;
- Переправка наличия скруток в приборах освещения на площадке седьмого этажа;
- Установка плафонов на осветительном приборе седьмого этажа;
- Установка плафонов светильников над подъездного освещения подъездов №1, 5;
- Ремонт замков этажных электрощитов на седьмом этаже;
- Уборка снега и обработка противогололедными материалами на отмостках;
- Уборка подвальных помещений.

Директор ООО «УК «Наш Дом» Саляхов Р.З.

