

Меры принятые по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки

Согласно постановлению по делу №14-4457-21601 от 29 октября 2014г. ООО «Управляющая компания «Наш Дом» приняло меры по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки многоквартирного жилого дома №87/1 по ул. Социалистическая г. Нефтекамск

Выполнены работы по устранению нарушений с 01 ноября 2014г. по 25 ноября 2014г.

- Ремонт входного крыльца;
- Установка откосов на окнах подъездов;
- Очистка прохода в подвальное помещение, чердачного помещения и кровли;
- Откачка и устранение причин затопления подвального помещения;
- Повторная теплоизоляция трубопроводов в тамбуре и центрального отопления в подвальном помещении;
- Установка самозакрывающихся устройств дверок этажных щитков
- Установка стекла окна чердачного помещения
- Монтаж зонтов на оголовках канализационных стояков.

Директор ООО «УК «Наш Дом» Саяхов Р.З.

