

Приложение N 1
к Постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 30 мая 2013г. N 81

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ГОРЯЧЕМУ И ХОЛОДНОМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

N п/п	Степень благоустройства	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. м в месяц на 1 человека)	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях (куб. м в месяц на человека)
1	2	3	4	5
1	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1200 мм с душем	3,18	4,762	7,942
2	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1500-1550 мм с душем	3,219	4,798	8,017
3	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, сидячая ванна длиной 1650-1700 мм с душем	3,259	4,833	8,092
4	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без душа	1,726	3,466	5,192
5	Центральное холодное водоснабжение, центральное горячее водоснабжение, центральная канализация, без ванны	1,097	2,655	3,752

6	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1200 мм с душем	x	7,942	7,942
7	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1550 - 1650 мм с душем	x	8,017	8,017
8	Центральное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, центральная канализация, ванна сидячая длиной 1650 - 1700 мм с душем	x	8,092	8,092
9	Центральное холодное водоснабжение, центральная канализация	x	3,752	3,752
10	Центральное холодное водоснабжение, местная канализация (шамбо)	x	3,752	x
11	Центральное холодное водоснабжение, без канализации	x	2,984	x
12	Водоснабжение с использованием водоразборных колонок	x	1,264	x
Примечание - При отсутствии в помещениях центральной канализации и наличии местной канализации (выгребные ямы) нормативы на водоотведение не применяются.				