

Приложение  
к постановлению Государственного комитета  
Республики Башкортостан по тарифам  
от " 20 " января 2012 года № 2

Группа домов	Норматив отопления Гкал на 1 кв.метр общей площади жилых помещений в месяц
Общежития коридорного типа высотой 2 этажа	0,0316
Общежития коридорного типа высотой 3-4 этажа	0,0316
Общежития коридорного типа высотой 5-8 этажей	0,0277
Общежития коридорного типа высотой 9-11 этажей	0,0288
Общежития коридорного типа высотой 12 этажей	0,0316