



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Малоохтинский пр., д. 68, лит. А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-07-01, факс (812) 576-07-02

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении № 5640/16

22 декабря 2016 года

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68

Заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга Полтавский Илья Александрович, рассмотрев материалы дела/протокол № 01/15372-р от 09 декабря 2016 года об административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, совершенном «09» ноября 2016 года по адресу: **Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.24** Обществом с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Кировского района» (далее – Общество).

Сведения о правонарушителе:

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Севастопольская, д.19.

Фактический адрес: 198095, Санкт-Петербург, Зои Космодемьянской, д.13, лит.А.

Реквизиты: Р/С № 40702810645000001875 К/С № 30 101 810 900 000 000 790

ОАО «Банк Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург; ОГРН 1089847141218 от 09.04.2008, БИК 044030790; ИНН 7805458533, КПП:780501001, ОКПО 74808321.

С участием представителя по доверенности №671 от 22.12.2016 Эрдниева А.П.

УСТАНОВИЛ:

09 ноября 2016 года в результате проведенной внеплановой выездной проверки по адресу: **Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.24** ведущим специалистом Отдела контроля и надзора Адмиралтейского, Кировского районов – государственным жилищным инспектором Санкт-Петербурга Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Дитковским И.В. выявлены нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003г. № 170 (далее - Правил), а именно:

- в нарушение п. 4.2.1.11 Правил - отмет водосточных труб установлены менее 20 см от уровня отмостки (тротуара).
- в нарушении п. 4.1.1; 4.1.15. Правил - допущено подтопление подвалов, сырость и замачивания грунтов оснований фундаментов и конструкций подвала.
- в нарушение п. 4.2.1.1., 3.2.8. Правил - не обеспечено устранение повреждения стен на первом этаже лестничной клетке №3, где расположена квартира 21 (отслоение окрасочного слоя, общее загрязнение стен, поверхность стен окрашена разными красками)
- в нарушение п. 3.5.8. Правил - организацией по обслуживанию жилищного фонда допущено загромождение строительным мусором у дворового фасада дома.

Что подтверждается актом проверки от 09.11.2016, материалами фотофиксации, протоколом об административном правонарушении №01/15372-р от 09.12.2016.

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Кировского района» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и наложить административный штраф в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей.

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу (либо по истечении срока отсрочки или рассрочки).

Получатель – УФК по г. Санкт-Петербургу (Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990) ИНН 7841000298, ОКТМО 40350000, КПП 780601001, р/с 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001 УИИ: 0314779126400100564000169.

Код бюджетной классификации (КБК) 80711690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Постановление может быть обжаловано нарушителем, потерпевшими или их законными представителями в течение 10 дней со дня получения копии постановления в порядке, предусмотренном главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника Инспекции –
заместитель главного государственного
жилищного инспектора Санкт-Петербурга


И.А. Полтавский