

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19      Телефон: 8(495) 681-59-01      Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ЮВ-3283/18**

О назначении административного наказания

25 ДЕК 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
Иванцов Э. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **ЮВ-3283/18** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ст. 7.22** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО»**

**У С Т А Н О В И Л:**

«12» декабря 2018г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с Планом-графиком подразделения, утвержденным начальником ЖИ по ЮВАО от 28.09.2018, проведены контрольные мероприятия (осмотр) многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Донецкая ул., д.18, к.1.

ГБУ «Жилищник района Марьино» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на основании лицензии от «02» сентября 2015 года № 077 000743 и договора управления многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющая организация ГБУ «Жилищник района Марьино» в связи с несоблюдением требований: п. 4.7.1 п. 4.2.1.1 п. 3.2.2 п. 5.9.3 п. 2.6.13 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170), допущены следующие нарушения,

а именно: - по адресу Донецкая ул., д.18, к.1:

- ✓ Отсутствуют уплотняющие прокладки на входной двери подъезда 1.
- ✓ Отслоение окрасочного слоя на 5 этаже подъезда 1.
- ✓ Наличие мусора на лестничной клетке подъезда 1.
- ✓ Сломан загрузочный клапан мусоропровода на этаже 5 подъезда 1.
- ✓ Пожарные шкафы на этажах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 подъезда 1 не укомплектованы.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Указанные нарушения подтверждаются актом осмотра № РЛ-О-ЮВ-14390 от 12.12.2018г. и фотоматериалами.

Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

За период с 01.01.2018 ГБУ «Жилищник района Марьино» привлекалось к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, что подтверждается вступившими в законную силу постановлениями о назначении административного наказания №05-1757/18, №05-1912/18, №05-1961/18, №05-1170/18, №05-1289/18, №05-2105/18. Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повторное совершение однородного административного правонарушения).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-