

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ  
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ЮВ-3059/18  
о назначении административного наказания**

04 ДЕК 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
Иванцов Э. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № ЮВ-3059/18 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО»

**У С Т А Н О В И Л:**

«22» ноября 2018г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с Планом-графиком подразделения, утвержденным начальником ЖИ по ЮВАО от 28.09.2018, проведены контрольные мероприятия (осмотр) многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Новочеркасский б-р, д.53.

ГБУ «Жилищник района Марьино» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на основании лицензии от «02» сентября 2015 года № 077 000743 и договора управления многоквартирным домом.

В результате осмотра было установлено, что управляющая организация ГБУ «Жилищник района Марьино» в связи с несоблюдением требований: п. 4.8.12 п. 5.6.2 п. 4.2.1.1 п. 3.2.2 п. 5.9.3 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170), допущены следующие нарушения, а именно: - по адресу Новочеркасский б-р, д.53:

Отсутствуют уплотняющие прокладки на входных дверях подъездов.

Неисправность светильников на лестничной клетке подъезда 1 на этажах 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 16

Отслоение окрасочного слоя на этажах 2, 3, 11, 15, 16, 17 подъезда 1.

Наличие бытового мусора в лифтовом холле на этажах 15, 2 подъезда 1.

Неисправность загрузочного клапана на этаже 3 подъезда 1. Отсутствуют уплотняющие прокладки, нет плотного притвора на этажах 2, 3, 5, 11 подъезда 1.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Указанные нарушения подтверждаются актом осмотра № РЛ-О-ЮВ-12331 от 22.11.2018г. и фотоматериалами.

Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

За период с 01.01.2018 ГБУ «Жилищник района Марьино» привлекалось к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, что подтверждается вступившими в законную силу постановлениями о назначении административного наказания №05-1757/18, №05-1912/18, №05-1961/18, №05-1170/18, №05-1289/18, №05-2105/18. Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повторное совершение однородного административного правонарушения).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

**На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-**

