

№ 12379

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ЮВ-1757/18

14. 08. 2018

о назначении административного наказания

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **ЮВ-1757/18** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ст. 7.22** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА МАРЬИНО»**

У С Т А Н О В И Л:

«31» июля 2018г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, на основании обращения управы района Марьино, проведены контрольные мероприятия (осмотр) технического состояния многоквартирных домов по адресам: г. Москва, Новочеркасский б-р, д.30, Новочеркасский б-р, д.10.

ГБУ «Жилищник района Марьино» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на основании договоров управления многоквартирными домами от 03.07.2007 б/н, от 14.05.2012 б/н.

В результате осмотра было установлено, что управляющая организация ГБУ «Жилищник района Марьино» в связи с несоблюдением требований п. 2.6.7 п. 5.2.13 п. 5.3.11 п. 5.8.3 п. 5.6.2 п. 3.4.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170; допущены следующие нарушения:

- по адресу Новочеркасский б-р, д.10:

Наличие насекомых (блохи) в подвальном помещении

- по адресу Новочеркасский б-р, д.30:

Повреждение теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном и чердачном помещениях

Система отопления не заполнена водой

Повреждение теплоизоляции на трубопроводах системы горячего водоснабжения в подвальном помещении

Отсутствуют заглушки на трубопроводе канализации в подвальном помещении

Неисправность осветительных приборов в подвальном и чердачном помещениях

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Указанные нарушения подтверждаются актами осмотра №РЛ-ЮВ-05794, РЛ-О-ЮВ-05795 от 31.07.2018 и фотоматериалами на 1 листе.

Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

За период с 01.01.2018 ГБУ «Жилищник района Марьино» привлекалось к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ, что подтверждается вступившими в законную силу постановлениями о назначении административного наказания №05-39/18, №05-41/18, №05-43/18.

Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повторное совершение однородного административного правонарушения).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

