

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-1673/16

о назначении административного наказания

06.09.2016

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы

Ревин Н.А.

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **В-1673/16** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ст. 7.22** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»**

У С Т А Н О В И Л:

3.06.2016 главным специалистом Мосжилинспекции Плетневым А.С. в соответствии с п. 3.5 Административного регламента исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 21.01.2015 № 29-ПП, в рамках систематического наблюдения за исполнением лицензионных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении лицензиатом своей деятельности, на основании письма управы района Ивановское от 17.06.2016 № ИВ-15-412/16 о подготовке объектов жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2016-2017 гг. был проведен осмотр объекта жилищного фонда, расположенного по адресу: г. Москва, Чечулина ул., д. 6.

Ответственным за содержание жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Чечулина ул., д. 6 является ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»

В ходе осмотра установлен, что ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское» не обеспечило соблюдение правил содержания и ремонта жилого дома, расположенного по адресу: г. Москва, Чечулина ул., д. 6: п. 4.7.1 п. 5.2.1 п. 2.6.7 п. 2.6.2 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

а именно:

- по адресу Чечулина ул., д.6:

Неисправность фурнитуры окон на 10, 13 этажах

Неплотное примыкание элементов оконной коробки на 10 этаже

Отслоение штапиков окон на 13, 15 этажах на лестничной клетке

Неисправность запорной арматуры системы центрального отопления на чердаке в зоне секции 1

Течь запорной арматуры системы центрального отопления в подвале в зоне секции 1

Неисправность теплоизоляции системы центрального отопления в подвале в зоне секции 1

Отсутствуют рассеиватели на светильниках на чердаке в зоне секции 1

Отсутствуют рассеиватели на светильниках в подвале в зоне секции 1

В причердачном помещении на светильнике отсутствует рассеиватель
Указанные нарушения подтверждены фотоматериалами на 14 листах.
(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса
РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **ООО «РЭУ – 40 района «Ивановское»**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно)
физического лица.)

ИНН: **7720826361** Дата госрегистрации: **23.09.2014**

АДРЕС: **111531, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.98а**

(для юридического лица – юридический (если имеется – фактический); для физического лица – места
жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:
ст. 7.22 Кодекса **Российской Федерации** об административных
правонарушениях; и назначить наказание в виде:
штрафа в размере
- сорока пяти тысяч рублей

(штрафа в размере, предупреждений)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города
Москвы

Ревин Н. А.

(подпись (фамилия, инициалы))

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть
обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
потерпевшим, их законным, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела, по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или
рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплати
административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

« » 20 г. / / /
(подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

« » 20 г. / / /
(подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу « » 20 г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

« » 20 г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С: 4010181080000010041

Банк: Отделение Москва

БИК: 044583001

Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве Статус плательщика: «08»
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«РЭУ - 40 района «Ивановское»

р/с 40702810238120110296 Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва к/с 3010181040000000225; БИК 044525225
ИНН 7720826361; КПП 772001001 Юридический адрес: 111531, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98А
Фактический адрес: 111531, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 98А. тел/факс +7 (495) 307-8338

№ 862 от 06.09.2016г.

**Начальнику Инспекции жилищного
надзора по Восточному
административному округу г. Москвы
А.С.Кадесникову**

Уважаемый Андрей Сергеевич!

В соответствии с Постановлением № 04-1673/16 от 06.09.2016г. сообщая, что по адресу: ул. Чечулина, дом 6 выполнены следующие работы:

- рассеиватели на светильниках в подвале в зоне секции №1 установлены;
- течь запорной арматуры системы центрального отопления в подвале в зоне секции №1 устранена;
- теплоизоляция системы центрального в подвале в зоне секции №1 восстановлена;
- работоспособность запорной арматуры системы центрального отопления на чердаке в зоне секции №1 восстановлена;
- рассеиватели на светильниках на чердаке в зоне секции №1 установлены;
- рассеиватели на светильниках в при чердачном помещении установлены;
- примыкание элементов оконной коробки на 10-ом этаже восстановлено;
- штапики окон на 13,15 этажах на лестничной клетке закреплены;
- работоспособность фурнитуру окон на 10,13 этажах восстановлена;

Генеральный директор



Александров С.И.

Желова Н.Е.
8(495)307-83-38