

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-191/15-95 ✓
о назначении административного наказания

«28» 04 2015 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Соков В. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № ЮЗ-191/15-ОЭС об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ЗАО «ВК Комфорт»

У С Т А Н О В И Л:

30.03.2015г. главным специалистом Мосжилинспекции Рединой Ю.В., в соответствии с планом-графиком проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015г., проведена плановая проверка в отношении ЗАО «ВК Комфорт».

В ходе проверки установлено, что:

- по адресу Болотниковская ул., д.36, к.4: Подтопление приямка в подвале дома. Вандальные надписи на стенах черной лестницы (этаж 8-7, 3-2). Отслоение облицовочного покрытия стены прилифтового холла (этаж 8). Отслоение облицовочного покрытия стены черной лестницы (этаж 13-12, 8-7). Подтекание канализационного лежачка в подвале дома (подъезд 2). Отсутствует плафон на осветительном приборе черной лестницы (этаж 5-4). Неисправен осветительный прибор черной лестницы (этаж 13-12). Неисправен осветительный прибор чердачного помещения.
- по адресу Болотниковская ул., д.36, к.5: Подтопление приямка подвального помещения (помещение ИТП, подъезд 2). Отслоение окрасочного слоя стен черной лестницы (этаж 9-8). Отслоение штукатурного слоя потолка прилифтового холла (этаж 17). Течь врезки под манометр на тепловом узле (подъезд 4). Неисправен показывающий термометр ТЗ на тепловом узле (подъезд 3). Частично отсутствует освещение подвала. Отсутствует плафон на осветительном приборе черной лестницы (этаж 15). Не закреплен плафон на осветительном приборе черной лестницы (этаж 10, 7).
- по адресу Болотниковская ул., д.36, к.6: Подтопление приямка подвального помещения (помещение ИТП). Отсутствует ограждающая решетка приямка подвального помещения (подъезд 1). Отслоение окрасочного слоя стены прилифтового холла (этаж 17, подъезд 1). Вандальные надписи на черной лестнице (этаж 16, 13, 12, 8 - 5, подъезд 1). Коррозирование врезки под манометр на тепловом узле (подъезд 3). Течь врезки под манометр на тепловом узле (подъезд 2). Отсутствует теплоизоляция стояковых трубопроводов системы отопления (подъезд 4). Не закреплен осветительный прибор на черной лестнице (этаж 3, подъезд 1). Отсутствует освещение части секций подвального помещения. Частично отсутствует освещение чердачного помещения. Отсутствуют плафоны на осветительных приборах в подвальном помещении.

Таким образом, ЗАО «ВК Комфорт», являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирных домов по адресам: Болотниковская ул., д.36, к.5, Болотниковская ул., д.36, к.6, Болотниковская ул., д.36, к.4 совершило нарушение требований п. 4.1.15 п. 4.2.1.1 п. 2.6.13 п. 2.1.2 п. 2.1.1 п. 2.6.7 п. 4.10.2.2 п. 5.8.3 МДК 2.03-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **ЗАО «ВК Комфорт»**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: **7706724054** Дата госрегистрации:**02.09.2009**

АДРЕС: **105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д. 40/12, к. 2(107891, г. Москва, Новорязанская, д. 18, стр. 21)**

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде:

**штрафа в размере
-пятидесяти тысяч рублей**

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы



/ Соков В. В. /

(фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу или в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена): 1. Нарушителю:

«___» 20__ г. ___ / ___ / ___ /
(подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

«___» 20__ г. ___ / ___ / ___ /
(подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу «___» 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

«___» 20__ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С: 4010181080000010041
Банк: Отделение 1 Москва
БИК: 044583001
Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094
КПП 770201001
КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве Статус плательщика: «24»
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.