

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/17746ПД
о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

«24» февраля 2015 года
Дата составления

г.Подольск
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору, заместитель начальника отдела НД по Подольскому району подполковник внутренней службы Качкин Дмитрий Евгеньевич,

(подписать, указать фамилию или отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление прокурора о возбуждении административного дела
(ненужное зачеркнуть)

№ 12 от «06» февраля 2015 г. и материалы на юридическое лицо: Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Службы единого заказчика»,
(полное наименование юридического лица)

находящееся по адресу: М.О., г. Климовск, ул. Железнодорожная, д.7А), 8 (495) 996-71-45, Межрайонная инспекция федеральной налоговой службой №5 по Московской области, № 102500268946 от 13.09.2002 года
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо; номер регистрационного свидетельства) (юридический адрес)

обслуживаемого в ЗАО «Промсбербанк» г.Подольск, р/с 40702810710000000403.
(наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета)

установил, что «05» февраля 2015 года в период с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, нарушило нормы и правила пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»), в жилом многоквартирном доме Муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Городской округ Климовск» Московской области «Службы единого заказчика» расположенного по адресу: М.О., г.Климовск, ул.Заводская, дом № 24,

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса; в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта [назначение, этажность];

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющая отношение к делу;

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

1. а именно: Система дымоудаления содержится в не рабочем состоянии. (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (Правила противопожарного режима (ППР) п.61)).

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п. 1, ч. 1; 29.9; ч. 1, 3, 5; 29.10
(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

принимая во внимание ст. 4.2 ч.1 п.1 КоАП РФ
(указываются смягчающие)

и отягчающие ответственность обстоятельства)