

**Филиал АО «АТЭК»
«Краснодартеплоэнерго»
г. Краснодар, ул. Селезнева 199, тел 2991010**

АКТ ОСМОТРА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА

«19» ноя 2019 г.

Наименование объекта потребления: МКД ООО «Комфортсервис»

Адрес: г.Краснодар ул. Морская 49

Сотрудником отдела по обслуживанию приборов учета и расчетам с потребителями _____

А.А. Усманов

в присутствии _____

Д.С. Рашидова

согласно «Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя» проведен осмотр узла учета тепловой энергии потребителя, в результате чего установлено: соответствие

(указать соответствие (несоответствие) пунктам настоящих правил)


Сведения о потребителе:

- Наличие приказа о назначении ответственного лица за эксплуатацию и текущее обслуживание УУТЭ _____
- Наличие журнала учета тепловой энергии _____
- Наличие договора на техническое обслуживание УУТЭ _____


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора	Место установки	Дата очередной поверки	Пломбы
ВКТ 7.03	202060	Q1=1232,0Гкал	Т/Н	01.10.21	4660028/84022
ПРЭМ-50	500132	M1 = 76547 т	Т/Н под.	31.08.21	2940502
ПРЭМ-50	500102	M2 = 76013 т	Т/Н обр.	31.08.21	2940503
ПРЭМ-20	534175	V3 = 0 м³	Подпитка	31.08.21	2940576
КТСП-Н	26624г/х		Т/Н	22.09.21	2940504/05
КТСП-Н	26618х		Подпитка	21.09.21	2940577
*Контрольная сумма настроечных параметров					ЕА04

Результаты проверки (состояние приборов, наличие паспортов, соответствие контрольной суммы настроечных параметров): _____


Приборы опломбированные Паспорта соответствуют установленным ПУ. Проверка УЗТЭ в калибрии. Работа ПУ в диапазоне норм точности



Заключение: УЗТЭ может использоваться в коммерческом учете.




Рекомендации: _____



Примечание: Порядок расчетов определяется действующим законодательством: ПП РФ № 354 от 06.05.2011; ПП РФ № 1034 от 18.11.2013; ПП РФ № 776 от 04.09.2013; ПП РФ № 124 от 14.02.2012

Представитель энергоснабжающей организации: инженер А.В. Мухоморова



Ответственный представитель потребителя:

Д.С. Рашин

(должность, фамилия, подпись, номер телефона)