

УСТАНОВИЛ:

Административное правонарушение выразилось в следующем: МУП " Томилинский жилищный трест " 17 февраля 2016г. не принято должных мер по содержанию и ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, д. 10 . А именно, в ходе проверки установлено следующее: , отсутствие теплоизоляции на трубопроводе ЦО на чердаке местами до 1,5 м, Наличие следов протечки с кровли на потолке 2-го этажа п. 1, замачивание деревянной обрешетки, дыры, отверстия в кровельном покрытии..

Таким образом, нарушены следующие нормативные акты: , а именно: Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170) п.3.3.4 ; , а именно: Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170) п.5.2.22 ; , а именно: Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170) п.4.6.1.1.

Нарушитель МУП " Томилинский жилищный трест " является ответственным за содержание многоквартирного дома по адресу: Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, д. 10, ненадлежащим образом исполняет возложенные на него обязанности, чем допущено нарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях . Факт совершения административного правонарушения подтверждается актом проверки мероприятия по государственному контролю от 17.02.2016 № 08ОГ113-20-22-2016/2016.

Таким образом, МУП " Томилинский жилищный трест " совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях

Смягчающие вину обстоятельства: не выявлены

Отягчающие вину обстоятельства: не выявлены

Принимая во внимание изложенное, и руководствуясь ст. ст. 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -