


+



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

Бух
Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-3948/19
о назначении административного наказания

10.09.2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Ревин Н. А.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № 3-3948/19 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО»

У С Т А Н О В И Л:

14.08.2019г., Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. № 29-ПП, на основании письма управы района Ново-Переделкино от 13.08.2019 № МЖИ-06-6551/19, проведено обследование многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, Шолохова ул., д. 30, г. Москва, Лукинская ул., д. 5, на предмет подготовки к осенне-зимней эксплуатации 2019 года. ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами на основании лицензии от 27.06.2016 № 077 000953 и договора управления. В результате осмотра было установлено, что ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» в связи с несоблюдением требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, при содержании общего имущества указанного многоквартирного дома допущены следующие нарушения: - по адресу: г. Москва, Шолохова, д. 30: п.5.2 п.п.5.2.17. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: отсутствие КИП на элеваторном узле ЦО в подвале (термометр); п.5.8 п.п.5.8.3. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: отсутствует заглушка на канале выпуска в подвале; п.3.4 п.п.3.4.8. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: наличие в подвале насекомых; п.5.2 п.п.5.2.23. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: отсутствие переходного мостика в подвале (1 шт.); п.4.6 п.п.4.6.1.26. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: отсутствие защитной решетки и колпака водопримной воронки на кровле; - по адресу: г. Москва, Лукинская, д. 5: п.4.1 п.п.4.1.15. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: подтопление подвала сточными водами; п.4.1 п.п.4.1.15. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: захлапленность подвала (наличие посторонних предметов); п.4.6 п.п.4.6.1.1. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: неисправность примыкаемого покрытия кровли к выступающим конструкциям (у двери выхода на кровлю); п.3.3 п.п.3.3.4. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: захлапленность чердака (наличие строительного мусора); п.5.3 п.п.5.3.6. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: негерметичность трубопровода ГВС в подвале (капельная течь); Данные нарушения подтверждаются актом осмотра № РЛ-О-3-11339 от 14.08.2019 и материалом фотофиксации. Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ч.3 ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. За период с 01.01.2019 ГБУ «Жилищник района Ново-Переделкино» привлекалось к административной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ, что подтверждается вступившими в законную силу постановлением о назначении административного наказания № 3-2339/19 от 02.07.2019. Указанные обстоятельства являются отягчающими вину (повторное совершение однородного административного правонарушения).



(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

ПОСТАНОВИЛ:

Признать **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ « ЖИЛИЩНИК РАЙОНА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО »**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица.)

ИНН: **7729466258** Дата госрегистрации: **06.07.2015**

АДРЕС: **119634, г. Москва, Скульптора Мухиной ул., д. 2**

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде:

штрафа в размере - пятидесяти тысяч рублей

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы / **Ревин Н. А.**

(подпись) (фамилия, инициалы)



Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

«___» 20__ г. / _____ / _____ (подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

«___» 20__ г. / _____ / _____ (подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу «___» 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

«___» 20__ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна: Реквизиты для оплаты штрафа:

УИН: **0355071900000000223535994**

(обязателен к заполнению)

Р/С: 40101810045250010041

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525000

Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Статус плательщика: «08»

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.