

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ЮВ-1526/18

о назначении административного наказания

17 ИЮЛ 2018

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **ЮВ-1526/18** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ст. 7.22** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА»**

У С Т А Н О В И Л:

27 июня 2018 года Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с план-графиком подразделения, на основании вызова Управы Рязанского района от 25.06.2018 № 613-исх и 26.06.2108 № 615-исх проведен осмотр жилого фонда Рязанского района по приемке работ по подготовке к осенне-зимней эксплуатации жилых домов по адресам: г. Москва, Зарайская ул., д.15, Зарайская ул., д.16, Зарайская ул., д.17, Зарайская ул., д.19, Коновалова ул., д.20, к.1, Новокузьминская 1-я ул., д.20, к.2, Михайлова ул., д.36/8, Михайлова ул., д.38, Паперника ул., д.1, Новокузьминская 4-я ул., д.8, к.2, Институтская 3-я ул., д.6, Институтская 3-я ул., д.4. Паспорта, подтверждающие готовность данных многоквартирных домов к осенне-зимней эксплуатации, предъявлены в Мосжилинспекцию 25.06.2018 и 26.06.2018.

ГБУ «Жилищник Рязанского района» осуществляет функции по управлению указанным многоквартирным домом на основании лицензии от «18» сентября 2015 года № 077000771 и договора управления многоквартирными домами.

В результате осмотра было установлено, что управляющая организация ГБУ «Жилищник Рязанского района» в связи с несоблюдением требований: п. 4.4.1 п. 2.6.7 п. 5.3.11 п. 3.1.3 п. 5.5.6 п. 4.6.1.25 п. 5.8.2 п. 2.1.2 п. 2.1.1 п. 4.1.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, допущены следующие нарушения:

по адресу Зарайская ул., д.15:

- Неисправность (разрушения, провалы) стяжки пола в подвальном помещении.
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровода системы ЦО в подвальном помещении.
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы ГВС в подвальном помещении
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы ХВС в подвальном помещении.
- Нарушена герметичность вентиляционных коробов на чердаке.

по адресу Зарайская ул., д.16:

- Неисправность (разрушения, провалы) стяжки пола в подвальном помещении.
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровода системы ЦО в подвальном помещении.
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы ГВС в подвальном и чердачном помещении.
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопроводов системы ХВС в подвальном и чердачном помещении.

по адресу Зарайская ул., д.17:

- Неисправность слуховых окон на чердачном помещении.
- Неисправность теплоизоляции (локальные участки) трубопровода системы ЦО в подвальном помещении.