

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)**

129090, Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 681-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ЮВ-594/19
о назначении административного наказания

12 МАР 2019

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Иванцов Э. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № **ЮВ-594/19** об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) **ст. 7.22** Кодекса **Российской Федерации** об административных правонарушениях в отношении **начальника участка ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РЯЗАНСКОГО РАЙОНА» Метровой Марии Михайловны**
УСТАНОВИЛ:

«04» марта 2019 г. Мосжиллинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 21 января 2015 г. N 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ЮВАО от 29.12.2018, проведен осмотр жилого фонда Рязанского района по адресам: Новокузьминская 12-я ул., д.6, к.1, Зеленодольская ул., д.18, к.1. ГБУ «Жилищник Рязанского района» осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами на основании лицензии от «18» сентября 2015 года № 077000771 и договорам управления многоквартирными домами. Начальником участка Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник Рязанского района" является Метрова Мария Михайловна, что подтверждается Приказом от 12.07.2018 № 134.

В результате осмотра было установлено, что начальником участка Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник Рязанского района" Метровой Марией Михайловной, в связи с ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей не обеспечено соблюдение требований, установленных: п. 3.2.3 п. 5.6.2 п. 3.2.2 п. 5.9.3 п. 2.6.13 п. 4.8.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, допущены следующие нарушения:

по адресу Зеленодольская ул., д.18, к.1:

- Повреждение перил в помещении лестничной клетки 11 этажа подъезда 1.
- Не упорядочена проводка слаботочной системы в помещении лестничных клеток 1,2,4,11 этажей подъезда 1.
- Наличие мусора в помещении лестничных клеток подъезда 1.
- Отсутствие пожарного инвентаря (отсутствие пожарных рукавов) на 1-12 этажах подъезда 1.

по адресу Новокузьминская 12-я ул., д.6, к.1:

- Повреждение оконного заполнения в помещении лестничной клетки 3 этажа подъезда 5.
- Отсутствие расщепителей на осветительных приборах в помещении лестничных клеток 1,2 этажей подъезда 5.
- Отсутствие экранов на отопительных приборах в помещении лестничных клеток 2,3 этажей подъезда 5.
- Наличие мусора в помещении лестничных клеток 13 этажа подъезда 5.
- Выпадение (отсутствие фиксации в открытом положении) приемного клапана мусоропровода на 5,11 этажах подъезда 5.
- Отсутствие пожарного инвентаря (отсутствие пожарных рукавов) на 1-14 этажах подъезда 5.

